

いちご一会とちぎ国体県記録本部等会場設営及び保守管理業務委託に係る一般競争入札に関する質問及び回答

番号	質問内容	回答内容
1	新聞6社の手配について受託者手配でしょうか。また、その場合、配達までよろしいでしょうか。	そのとおりです。(会場設営計画書の会場使用備品等一覧「新聞」に記載)
2	保守管理について、会期中の常駐員は必要でしょうか。また、その場合控室等はありませんでしょうか。	常駐員は必要ありません。ただし、仕様書「10保守管理業務」に記載のとおり対応が必要となります。
3	ゴミ箱について、借用でよろしいでしょうか。図面は既存品で掲載。	そのとおりです。(会場設営計画書の会場使用備品等一覧「ゴミ箱」に記載)
4	パソコンのメールアドレスの設定について、アドレスは受託側での新規取得でしょうか。指定アドレスの配布による設定となりますでしょうか。	新規取得です。(会場設営計画書の会場使用備品等一覧「ノートPC(業務用)」に記載)
5	電話回線について、各4会場の取得電話番号の数量と各電話番号の同時通話の台数を教えてください。	会場設営計画書の会場使用備品等一覧「電話番号」「電話回線」に記載の数量のとおりです。
6	ホワイトボードのマジック、イレイサー等の消耗品は、不要でしょうか。	不要です。
7	必要電源について、受託者の持ち込み機材のみの使用容量での幹線工事費用の積算でよろしいでしょうか。	会場設営計画書の2【県記録本部(会期前・本大会)】に記載の共同通信社持込分の機材台数及びプレスセンターで関係者が持ち込むPC(4【プレスセンター】に記載の座席数の半分の台数で想定)を含めた積算としてください。なお、機材は標準の消費電力のスペックで想定しています。
8	光回線の引込は受託者手配という認識でお間違えないでしょうか。	そのとおりです。(仕様書9(2)に記載)
9	電話主装置はアナログ回線でよいでしょうか。	そのとおりです。(会場設営計画書の会場使用備品等一覧「電話主装置」に記載)
10	配線は床下になりますでしょうか。	仕様書「8(1)及び9(4)原則床下で配線とし、やむを得ず床上に配線する場合は、モール等の養生を施すこと。」のとおりです。
11	図面には電源の記載がありませんが、机上に設置するのでしょうか。	仕様書「9(3)電源コンセントは、机上に設置すること。」のとおりです。
12	テレビはモニターとして使うのでしょうか。	そのとおりです。ただし、会場設営計画書の会場使用備品等一覧「テレビ」のスペックのとおり対応が必要となります。